



Company Name: _____ Job Site Location: _____

Date: _____ Start Time: _____ Finish Time: _____ Foreman/Supervisor: _____

Topic 743: Fire Extinguisher Tag (How to Read)

Introduction: All employees should receive annual training on the use of fire extinguishers. Make sure the extinguisher is ready for use. Holes are punched on the tag to designate service performed.

HOLE SHOWS THE TYPE OF FIRE EXTINGUISHER

HOLE SHOWS THE YEAR OF LAST SERVICE/INSPECTION

HOLE SHOWS THE TYPE OF SERVICE/INSPECTION

HOLE SHOWS THE MONTH OF SERVICE/INSPECTION

FIRE EXTINGUISHER

DO NOT REMOVE **SERVICE TAG** **FOR CITY, STATE, AND FIRE INSURANCE INSPECTION**

LICENSE NO. _____
SERVICED BY _____

ABC (DRY CHEMICAL)	WATER
BC (DRY CHEMICAL)	LOADED STREAM
CARBON DIOXIDE	PURPLE K (PK)
AFFF/FFFP	HALOTRON
FE-36	HALON 1211
CLASS D	WET CHEM
WATER MIST	INERGEN
HALON 1301	CLEAN AGENT
FE-13 SYSTEM	FM2000

2007/2008/2009

SERVICED	NEW	RECHARGED
DEC	NOV	OCT
SEPT	AUG	JULY
JUNE	MAY	APR
MAR	FEB	JAN



Fire Extinguishers should be visually inspected periodically for any defects in hardware as well as inner pressure. An annual inspection of all fire extinguishers must be done to ensure the correct pressure is maintained to propel the suppressant, as well as ensure the Fire Extinguisher has no defects, rust, broken or missing hoses, and is in good working condition.

Work-Site Hazards and Safety Suggestions: _____

Personnel Safety Violations: _____

Employee Signatures: _____
(My signature attests and verifies my understanding of and agreement to comply with, all company safety policies and regulations, and that I have not suffered, experienced, or sustained any recent job-related injury or illness.)

Foreman/Supervisor's Signature: _____

These guidelines do not supercede local, state, or federal regulations and must not be construed as a substitute for, or legal interpretation of, any OSHA regulations.



Nombre de la Compañía: _____ Localidad del Sitio de Trabajo: _____

Fecha: _____ Tiempo al Empezar: _____ Tiempo al Terminar: _____ Supervisor: _____

Tópico 743: Etiqueta del Extintor de Fuego (Como leer)

Introducción: Todos los empleados deben recibir entrenamiento anual en el uso de extintores de fuego. Asegure que el extintor este listo para uso. Se perforan agujeros en la etiqueta para señalar el servicio realizado.

EL AGUJERO MUESTRA EL TIPO DE EXTINTOR DE FUEGO

EL AGUJERO MUESTRA EL AÑO DEL ÚLTIMO SERVICIO/INSPECCION

EL AGUJERO MUESTRA EL TIPO DE SERVICIO/INSPECCION

EL AGUJERO MUESTRA EL MES EN QUE SE DIO SERVICIO/INSPECCION

FIRE EXTINGUISHER

DO NOT REMOVE **SERVICE TAG** **FOR CITY, STATE, AND FIRE INSURANCE INSPECTION**

LICENSE NO. _____
SERVICED BY _____

ABC (DRY CHEMICAL)	WATER
BC (DRY CHEMICAL)	LOADED STREAM
CARBON DIOXIDE	PURPLE K (PK)
AFFF/FFFP	HALOTRON
FE-36	HALON 1211
CLASS D	WET CHEM
WATER MIST	INERGEN
HALON 1301	CLEAN AGENT
FE-13 SYSTEM	FM2000

2007/2008/2009

SERVICED	NEW	RECHARGED
DEC	NOV	OCT
SEPT	AUG	JULY
JUNE	MAY	APR
MAR	FEB	JAN



Los Extintores de Fuego deben ser visualmente inspeccionados periódicamente por defectos en el armamento, al igual que la presión interna. Una inspección anual de todos los extintores de fuego debe realizarse para asegurar que la presión correcta sea mantenida para propulsar el inhibidor, al igual que asegurar que el Extintor de Fuego no tenga defectos, oxidación, mangueras rotas o pérdidas, y que este en buena condición de trabajo.

Peligros del Sitio de Trabajo y Sugerencias de Seguridad: _____

Infracciones de Seguridad del Personal: _____

Firmas de Empleados:

(Mi firma atestigua y verifica mi comprensión y acuerdo a cumplir con todas las pólizas y regulaciones de seguridad, y que no he sostenido ninguna lesión o enfermedad relacionada con mi trabajo.)

Firma del Supervisor: _____

Estas pautas no reemplazan regulaciones locales, estatales, o federales y no deben ser interpretadas como sustitución, o interpretación legal de las regulaciones de OSHA.